北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2022/03/20 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)		氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2022/03/20 00:00:00.00	44.06		0.10	7.52	3.93
2022/03/20 01:00:00.00	48.44		0.10	7.52	3.99
2022/03/20 02:00:00.00	46.92		0.11	7.53	3.77
2022/03/20 03:00:00.00	53.11		0.12	7.53	4.02
2022/03/20 04:00:00.00	53.86		0.12	7.53	3.45
2022/03/20 05:00:00.00	57.94		0.11	7.53	3.71
2022/03/20 06:00:00.00	53.33		0.13	7.53	2.36
2022/03/20 07:00:00.00	50.94		0.11	7.55	1.44
2022/03/20 08:00:00.00	47.77		0.10	7.53	4.18
2022/03/20 09:00:00.00	50.15		0.11	7.52	4.18
2022/03/20 10:00:00.00	47.65		0.09	7.52	4.35
2022/03/20 11:00:00.00	47.86		0.08	7.52	4.31
2022/03/20 12:00:00.00	48.39		0.12	7.52	4.19
2022/03/20 13:00:00.00	67.15		0.18	7.51	3.99
2022/03/20 14:00:00.00	100.25		0.22	7.50	3.84
2022/03/20 15:00:00.00	100.27		0.22	7.50	4.03
2022/03/20 16:00:00.00	90.50		0.20	7.51	3.44
2022/03/20 17:00:00.00	82.87		0.17	7.54	0.00
2022/03/20 18:00:00.00	77.01		0.15	7.55	2.89
2022/03/20 19:00:00.00	66.76		0.14	7.53	3.93
2022/03/20 20:00:00.00	63.91		0.13	7.53	4.08
2022/03/20 21:00:00.00	57.28		0.12	7.54	4.62
2022/03/20 22:00:00.00	57.60		0.10	7.54	4.18
2022/03/20 23:00:00.00	47.26		0.10	7.54	4.22
最大值	100.27		0.22	7.55	4.62
最小值	44.06		0.08	7.50	0.00
平均值	60.89		0.13	7.53	3.63
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9		
超标倍数					