北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2022/03/21 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)		氨氮(mg/L)	pH
2022/03/21 00:00:00.00	46.88		0.09	7.54
2022/03/21 01:00:00.00	53.38		0.10	7.54
2022/03/21 02:00:00.00	75.55		0.10	7.55
2022/03/21 03:00:00.00	47.44		0.09	7.55
2022/03/21 04:00:00.00	41.28		0.08	7.56
2022/03/21 05:00:00.00	46.02		0.08	7.56
2022/03/21 06:00:00.00	52.66		0.08	7.56
2022/03/21 07:00:00.00	41.99		0.08	7.57
2022/03/21 08:00:00.00	42.58		0.08	7.58
2022/03/21 09:00:00.00	44.49		0.08	7.60
2022/03/21 10:00:00.00	45.52		0.08	7.62
2022/03/21 11:00:00.00	43.66		0.08	7.58
2022/03/21 12:00:00.00	47.67		0.08	7.55
2022/03/21 13:00:00.00	46.58		0.08	7.53
2022/03/21 14:00:00.00	52.16		0.08	7.52
2022/03/21 15:00:00.00	67.53		0.09	7.52
2022/03/21 16:00:00.00	60.68		0.12	7.52
2022/03/21 17:00:00.00	56.66		0.15	7.52
2022/03/21 18:00:00.00	55.12		0.13	7.53
2022/03/21 19:00:00.00	48.80		0.12	7.54
2022/03/21 20:00:00.00	45.00		0.13	7.53
2022/03/21 21:00:00.00	52.57		0.14	7.53
2022/03/21 22:00:00.00	50.21		0.14	7.53
2022/03/21 23:00:00.00	38.33		0.15	7.53
最大值	75.55		0.15	7.62
最小值	38.33		0.08	7.52
平均值	50.11		0.10	7.55
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				

流量(m3/h)
4.58
4.15
4.40
4.21
4.28
4.22
3.84
2.72
0.30
0.15
0.45
2.40
2.25
2.44
2.45
2.30
2.57
3.05
1.24
1.93
2.92
3.70
3.53
3.57
4.58
0.15
2.82