北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2022/03/23 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2022/03/23 00:00:00.00	40.62	0.06	7.60	4.05
2022/03/23 01:00:00.00	44.22	0.06	7.60	3.85
2022/03/23 02:00:00.00	39.96	0.06	7.59	3.90
2022/03/23 03:00:00.00	38.90	0.06	7.60	3.82
2022/03/23 04:00:00.00	37.22	0.07	7.60	3.80
2022/03/23 05:00:00.00	38.26	0.06	7.60	3.60
2022/03/23 06:00:00.00	39.70	0.06	7.60	3.67
2022/03/23 07:00:00.00	38.89	0.07	7.60	3.74
2022/03/23 08:00:00.00	42.42	0.07	7.62	0.27
2022/03/23 09:00:00.00	39.47	0.06	7.62	3.57
2022/03/23 10:00:00.00	38.00	0.06	7.61	3.31
2022/03/23 11:00:00.00	38.00	0.06	7.63	0.00
2022/03/23 12:00:00.00	38.00	0.06	7.63	3.15
2022/03/23 13:00:00.00	38.00	0.06	7.61	3.42
2022/03/23 14:00:00.00	38.00	0.10	7.60	3.50
2022/03/23 15:00:00.00	38.00	0.07	7.60	3.29
2022/03/23 16:00:00.00	38.00	0.03	7.61	3.25
2022/03/23 17:00:00.00	38.59	0.03	7.61	3.05
2022/03/23 18:00:00.00	41.53	0.03	7.60	4.14
2022/03/23 19:00:00.00	44.38	0.03	7.60	4.77
2022/03/23 20:00:00.00	44.92	0.01	7.60	2.24
2022/03/23 21:00:00.00	47.15	0.01	7.64	0.00
2022/03/23 22:00:00.00	45.84	0.02	7.67	0.31
2022/03/23 23:00:00.00	44.88	0.04	7.64	2.23
最大值	47.15	0.10	7.67	4.77
最小值	37.22	0.01	7.59	0.00
平均值	40.54	0.05	7.61	2.96
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				