北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2022/03/25 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2022/03/25 00:00:00.00	44.04	0.02	7.61	3.61
2022/03/25 01:00:00.00	38.55	0.02	7.61	3.58
2022/03/25 02:00:00.00	39.04	0.02	7.61	3.58
2022/03/25 03:00:00.00	42.44	0.01	7.61	3.47
2022/03/25 04:00:00.00	41.24	0.01	7.61	3.45
2022/03/25 05:00:00.00	40.23	0.02	7.61	3.62
2022/03/25 06:00:00.00	43.72	0.02	7.61	3.58
2022/03/25 07:00:00.00	40.02	0.02	7.61	3.54
2022/03/25 08:00:00.00	40.26	0.02	7.62	2.22
2022/03/25 09:00:00.00	41.18	0.02	7.62	2.56
2022/03/25 10:00:00.00	41.82	0.03	7.61	3.58
2022/03/25 11:00:00.00	42.65	0.02	7.62	0.46
2022/03/25 12:00:00.00	41.44	0.01	7.63	3.23
2022/03/25 13:00:00.00	43.03	0.02	7.61	3.70
2022/03/25 14:00:00.00	45.98	0.03	7.61	3.37
2022/03/25 15:00:00.00	52.55	0.01	7.61	3.72
2022/03/25 16:00:00.00	44.28	0.02	7.61	3.18
2022/03/25 17:00:00.00	44.43	0.02	7.63	1.53
2022/03/25 18:00:00.00	43.63	0.02	7.62	2.86
2022/03/25 19:00:00.00	45.95	0.03	7.61	3.45
2022/03/25 20:00:00.00	42.30	0.02	7.63	0.62
2022/03/25 21:00:00.00	43.40	0.02	7.66	0.00
2022/03/25 22:00:00.00	41.99	0.04	7.69	0.00
2022/03/25 23:00:00.00	43.30	0.04	7.73	0.00
最大值	52.55	0.04	7.73	3.72
最小值	38.55	0.01	7.61	0.00
平均值	42.81	0.02	7.62	2.62
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				