北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2022/03/27 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2022/03/27 00:00:00.00	41.69	0.73	7.61	1.24
2022/03/27 01:00:00.00	39.20	0.70	7.61	2.99
2022/03/27 02:00:00.00	42.25	0.64	7.61	2.87
2022/03/27 03:00:00.00	45.48	0.59	7.62	2.95
2022/03/27 04:00:00.00	43.26	0.54	7.63	2.84
2022/03/27 05:00:00.00	43.95	0.48	7.64	2.61
2022/03/27 06:00:00.00	41.09	0.47	7.64	2.78
2022/03/27 07:00:00.00	39.59	0.49	7.65	2.39
2022/03/27 08:00:00.00	39.18	0.42	7.66	0.40
2022/03/27 09:00:00.00	42.07	0.37	7.68	0.93
2022/03/27 10:00:00.00	43.14	0.34	7.67	1.67
2022/03/27 11:00:00.00	43.33	0.30	7.66	1.44
2022/03/27 12:00:00.00	44.85	0.27	7.66	0.76
2022/03/27 13:00:00.00	46.43	0.25	7.67	0.38
2022/03/27 14:00:00.00	76.11	0.20	7.67	1.31
2022/03/27 15:00:00.00	47.84	0.18	7.65	2.15
2022/03/27 16:00:00.00	53.25	0.21	7.64	2.39
2022/03/27 17:00:00.00	51.91	0.21	7.65	2.80
2022/03/27 18:00:00.00	52.86	0.20	7.66	0.88
2022/03/27 19:00:00.00	69.08	0.14	7.68	1.16
2022/03/27 20:00:00.00	47.59	0.10	7.66	3.05
2022/03/27 21:00:00.00	44.16	0.11	7.66	3.29
2022/03/27 22:00:00.00	44.77	0.12	7.66	3.30
2022/03/27 23:00:00.00	44.39	0.11	7.67	3.29
最大值	76.11	0.73	7.68	3.30
最小值	39.18	0.10	7.61	0.38
平均值	46.98	0.34	7.65	2.08
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				