北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2022/03/29 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)		氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2022/03/29 00:00:00.00	41.28		0.04	7.69	4.15
2022/03/29 01:00:00.00	47.74		0.05	7.69	4.19
2022/03/29 02:00:00.00	46.07		0.04	7.69	4.36
2022/03/29 03:00:00.00	41.35		0.03	7.70	3.99
2022/03/29 04:00:00.00	43.21		0.03	7.70	4.32
2022/03/29 05:00:00.00	44.00		0.03	7.70	4.05
2022/03/29 06:00:00.00	43.16		0.04	7.71	2.43
2022/03/29 07:00:00.00	43.89		0.05	7.73	1.62
2022/03/29 08:00:00.00	43.56		0.04	7.72	3.15
2022/03/29 09:00:00.00	41.18		0.03	7.72	1.21
2022/03/29 10:00:00.00	41.18		0.04	7.71	1.49
2022/03/29 11:00:00.00	41.79		0.04	7.72	1.51
2022/03/29 12:00:00.00	45.27		0.03	7.71	2.67
2022/03/29 13:00:00.00	44.74		0.04	7.70	3.02
2022/03/29 14:00:00.00	42.23		0.05	7.70	3.33
2022/03/29 15:00:00.00	42.97		0.05	7.71	3.03
2022/03/29 16:00:00.00	43.00		0.04	7.71	3.26
2022/03/29 17:00:00.00	42.44		0.04	7.71	2.39
2022/03/29 18:00:00.00	46.03		0.06	7.72	1.38
2022/03/29 19:00:00.00	60.45		0.06	7.71	2.62
2022/03/29 20:00:00.00	42.08		0.05	7.71	3.29
2022/03/29 21:00:00.00	50.74		0.05	7.71	3.35
2022/03/29 22:00:00.00	44.87		0.04	7.71	3.42
2022/03/29 23:00:00.00	38.35		0.05	7.71	3.72
最大值	60.45		0.06	7.73	4.36
最小值	38.35		0.03	7.69	1.21
平均值	44		0	8	3
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9		
超标倍数					