北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2022/03/30 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)		氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2022/03/30 00:00:00.00	42.00		0.05	7.71	4.24
2022/03/30 01:00:00.00	41.60		0.04	7.71	4.45
2022/03/30 02:00:00.00	44.48		0.04	7.71	4.51
2022/03/30 03:00:00.00	39.93		0.04	7.71	4.46
2022/03/30 04:00:00.00	42.69		0.04	7.71	4.62
2022/03/30 05:00:00.00	45.31		0.05	7.71	4.46
2022/03/30 06:00:00.00	59.78		0.05	7.71	4.44
2022/03/30 07:00:00.00	43.31		0.05	7.71	4.43
2022/03/30 08:00:00.00	48.72		0.06	7.71	3.27
2022/03/30 09:00:00.00	41.01		0.07	7.72	1.00
2022/03/30 10:00:00.00	41.01		0.07	7.72	2.05
2022/03/30 11:00:00.00	41.01		0.08	7.70	2.77
2022/03/30 12:00:00.00	41.52		0.07	7.70	3.16
2022/03/30 13:00:00.00	43.26		0.06	7.70	3.25
2022/03/30 14:00:00.00	37.99		0.06	7.69	3.28
2022/03/30 15:00:00.00	41.99		0.05	7.69	3.09
2022/03/30 16:00:00.00	40.27		0.05	7.68	2.37
2022/03/30 17:00:00.00	40.20		0.07	7.68	2.08
2022/03/30 18:00:00.00	41.00		0.07	7.69	0.63
2022/03/30 19:00:00.00	38.74		0.08	7.68	2.01
2022/03/30 20:00:00.00	37.11		0.08	7.67	2.80
2022/03/30 21:00:00.00	32.47		0.07	7.66	3.26
2022/03/30 22:00:00.00	38.26		0.08	7.66	3.52
2022/03/30 23:00:00.00	40.65		0.07	7.66	3.44
最大值	59.78		0.08	7.72	4.62
最小值	32.47		0.04	7.66	0.63
平均值	41.85		0.06	7.70	3.23
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9		
超标倍数					