北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2022/04/01 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)		氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2022/04/01 00:00:00.00	36		0	8	2
2022/04/01 01:00:00.00	39		0	8	2
2022/04/01 02:00:00.00	38		0	8	4
2022/04/01 03:00:00.00	39		0	8	4
2022/04/01 04:00:00.00	37		0	8	4
2022/04/01 05:00:00.00	36		0	8	0
2022/04/01 06:00:00.00	38		0	8	4
2022/04/01 07:00:00.00	37		0	8	4
2022/04/01 08:00:00.00	36		0	8	3
2022/04/01 09:00:00.00	35		0	8	1
2022/04/01 10:00:00.00	40		0	8	2
2022/04/01 11:00:00.00	41		0	8	3
2022/04/01 12:00:00.00	41		0	8	3
2022/04/01 13:00:00.00	42		0	8	3
2022/04/01 14:00:00.00	42		0	8	3
2022/04/01 15:00:00.00	46		0	8	3
2022/04/01 16:00:00.00	57		0	8	3
2022/04/01 17:00:00.00	43		0	8	2
2022/04/01 18:00:00.00	50		0	8	0
2022/04/01 19:00:00.00	53		0	8	2
2022/04/01 20:00:00.00	53		0	8	2
2022/04/01 21:00:00.00	54		0	8	0
2022/04/01 22:00:00.00	56		0	8	2
2022/04/01 23:00:00.00	60		0	8	0
					1
最大值	60		0	8	4
最小值	35		0	8	0
平均值	44		0	8	2
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9		
超标倍数					