北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2022/04/06 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)		氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2022/04/06 00:00:00.00	42		0	8	1
2022/04/06 01:00:00.00	42		0	8	1
2022/04/06 02:00:00.00	41		0	8	1
2022/04/06 03:00:00.00	39		0	8	1
2022/04/06 04:00:00.00	38		0	8	1
2022/04/06 05:00:00.00	37		0	8	1
2022/04/06 06:00:00.00	36		0	8	0
2022/04/06 07:00:00.00	38		0	8	0
2022/04/06 08:00:00.00	37		0	8	0
2022/04/06 09:00:00.00	37		0	8	0
2022/04/06 10:00:00.00	38		0	8	0
2022/04/06 11:00:00.00	38		0	8	4
2022/04/06 12:00:00.00	38		0	8	5
2022/04/06 13:00:00.00	38		0	8	6
2022/04/06 14:00:00.00	39		0	8	6
2022/04/06 15:00:00.00	43		0	8	5
2022/04/06 16:00:00.00	49		0	8	2
2022/04/06 17:00:00.00	54		0	8	0
2022/04/06 18:00:00.00	50		0	8	0
2022/04/06 19:00:00.00	51		0	8	1
2022/04/06 20:00:00.00	51		0	8	1
2022/04/06 21:00:00.00	48		0	8	3
2022/04/06 22:00:00.00	44		0	8	2
2022/04/06 23:00:00.00	43		0	8	1
					1
最大值	54		0	8	6
最小值	36		0	8	0
平均值	42		0	8	2
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9		
超标倍数					