北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2022/04/10 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)		氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2022/04/10 00:00:00.00	54		0	8	4
2022/04/10 01:00:00.00	55		0	8	4
2022/04/10 02:00:00.00	49		0	8	4
2022/04/10 03:00:00.00	48		0	8	4
2022/04/10 04:00:00.00	47		0	8	4
2022/04/10 05:00:00.00	47		0	8	4
2022/04/10 06:00:00.00	48		0	8	4
2022/04/10 07:00:00.00	46		0	8	2
2022/04/10 08:00:00.00	45		0	8	0
2022/04/10 09:00:00.00	46		0	8	0
2022/04/10 10:00:00.00	45		0	8	1
2022/04/10 11:00:00.00	45		0	8	1
2022/04/10 12:00:00.00	51		0	8	2
2022/04/10 13:00:00.00	52		0	8	2
2022/04/10 14:00:00.00	54		0	8	4
2022/04/10 15:00:00.00	55		0	8	5
2022/04/10 16:00:00.00	56		0	8	4
2022/04/10 17:00:00.00	56		0	8	2
2022/04/10 18:00:00.00	62		0	8	0
2022/04/10 19:00:00.00	58		0	8	0
2022/04/10 20:00:00.00	52		0	8	4
2022/04/10 21:00:00.00	56		0	8	5
2022/04/10 22:00:00.00	55		0	8	1
2022/04/10 23:00:00.00	47		0	8	0
					1
最大值	62		0	8	5
最小值	45		0	8	0
平均值	51		0	8	3
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9		
超标倍数					