北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2022/04/14 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

| 时间 | COD(mg/L) | | 氨氮(mg/L) | pH | 流量(m3/h) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022/04/14 00:00:00.00 | 44 | | 0 | 8 | 3 |
| 2022/04/14 01:00:00.00 | 41 | | 0 | 8 | 4 |
| 2022/04/14 02:00:00.00 | 43 | | 0 | 8 | 4 |
| 2022/04/14 03:00:00.00 | 43 | | 0 | 8 | 4 |
| 2022/04/14 04:00:00.00 | 40 | | 0 | 8 | 4 |
| 2022/04/14 05:00:00.00 | 41 | | 0 | 8 | 4 |
| 2022/04/14 06:00:00.00 | 36 | | 0 | 8 | 4 |
| 2022/04/14 07:00:00.00 | 38 | | 0 | 8 | 4 |
| 2022/04/14 08:00:00.00 | 36 | | 0 | 8 | 3 |
| 2022/04/14 09:00:00.00 | 41 | | 0 | 8 | 0 |
| 2022/04/14 10:00:00.00 | 42 | | 0 | 8 | 0 |
| 2022/04/14 11:00:00.00 | 45 | | 0 | 8 | 2 |
| 2022/04/14 12:00:00.00 | 48 | | 0 | 8 | 4 |
| 2022/04/14 13:00:00.00 | 46 | | 0 | 8 | 5 |
| 2022/04/14 14:00:00.00 | 39 | | 0 | 8 | 3 |
| 2022/04/14 15:00:00.00 | 54 | | 0 | 8 | 2 |
| 2022/04/14 16:00:00.00 | 57 | | 0 | 8 | 0 |
| 2022/04/14 17:00:00.00 | 53 | | 0 | 8 | 0 |
| 2022/04/14 18:00:00.00 | 40 | | 0 | 8 | 1 |
| 2022/04/14 19:00:00.00 | 0 | | 0 | 8 | 1 |
| 2022/04/14 20:00:00.00 | 48 | | 0 | 8 | 0 |
| 2022/04/14 21:00:00.00 | 47 | | 0 | 8 | 5 |
| 2022/04/14 22:00:00.00 | 41 | | 0 | 8 | 6 |
| 2022/04/14 23:00:00.00 | 44 | | 0 | 8 | 5 |
| | | | | | 1 |
| **最大值** | 57 | | 0 | 8 | 6 |
| **最小值** | 0 | | 0 | 8 | 0 |
| **平均值** | 42 | | 0 | 8 | 3 |
| 污染物排放标准限值 | 500 | 45 | 6.5-9 | | |
| 超标倍数 | | | | | |