北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2022/04/16 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)		氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2022/04/16 00:00:00.00	43		0	8	5
2022/04/16 01:00:00.00	41		0	8	4
2022/04/16 02:00:00.00	38		0	8	4
2022/04/16 03:00:00.00	41		0	8	4
2022/04/16 04:00:00.00	36		0	8	4
2022/04/16 05:00:00.00	36		0	8	4
2022/04/16 06:00:00.00	35		0	8	4
2022/04/16 07:00:00.00	35		0	8	4
2022/04/16 08:00:00.00	35		0	8	1
2022/04/16 09:00:00.00	35		0	8	1
2022/04/16 10:00:00.00	45		0	8	3
2022/04/16 11:00:00.00	44		0	8	5
2022/04/16 12:00:00.00	54		0	8	5
2022/04/16 13:00:00.00	51		0	8	5
2022/04/16 14:00:00.00	55		0	8	5
2022/04/16 15:00:00.00	57		0	8	5
2022/04/16 16:00:00.00	61		0	8	5
2022/04/16 17:00:00.00	61		0	8	5
2022/04/16 18:00:00.00	62		0	8	3
2022/04/16 19:00:00.00	52		0	8	0
2022/04/16 20:00:00.00	50		0	8	0
2022/04/16 21:00:00.00	52		0	8	4
2022/04/16 22:00:00.00	53		0	8	5
2022/04/16 23:00:00.00	47		0	8	6
					1
最大值	62		0	8	6
最小值	35		0	8	0
平均值	47		0	8	4
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9		
超标倍数					