北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2022/04/19 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)		氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2022/04/19 00:00:00.00	56		0	8	4
2022/04/19 01:00:00.00	50		0	8	4
2022/04/19 02:00:00.00	50		0	8	5
2022/04/19 03:00:00.00	53		0	8	5
2022/04/19 04:00:00.00	48		0	8	5
2022/04/19 05:00:00.00	47		0	8	5
2022/04/19 06:00:00.00	50		0	8	5
2022/04/19 07:00:00.00	50		0	8	6
2022/04/19 08:00:00.00	54		0	8	2
2022/04/19 09:00:00.00	63		0	8	0
2022/04/19 10:00:00.00	63		0	8	0
2022/04/19 11:00:00.00	63		0	8	2
2022/04/19 12:00:00.00	63		0	8	4
2022/04/19 13:00:00.00	63		0	8	3
2022/04/19 14:00:00.00	63		0	8	3
2022/04/19 15:00:00.00	63		0	8	3
2022/04/19 16:00:00.00	65		0	8	3
2022/04/19 17:00:00.00	72		0	8	3
2022/04/19 18:00:00.00	51		1	8	4
2022/04/19 19:00:00.00	55		1	8	4
2022/04/19 20:00:00.00	57		1	8	1
2022/04/19 21:00:00.00	59		1	8	1
2022/04/19 22:00:00.00	56		1	8	4
2022/04/19 23:00:00.00	63		1	8	4
					1
最大值	72		1	8	6
最小值	47		0	8	0
平均值	57		0	8	3
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9		
超标倍数					