北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2022/04/21 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)		氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2022/04/21 00:00:00.00	63		1	7	4
2022/04/21 01:00:00.00	59		1	7	5
2022/04/21 02:00:00.00	66		1	7	4
2022/04/21 03:00:00.00	63		1	7	4
2022/04/21 04:00:00.00	62		1	7	4
2022/04/21 05:00:00.00	62		1	7	4
2022/04/21 06:00:00.00	66		1	7	5
2022/04/21 07:00:00.00	58		1	7	4
2022/04/21 08:00:00.00	57		1	7	5
2022/04/21 09:00:00.00	65		1	7	5
2022/04/21 10:00:00.00	64		1	7	3
2022/04/21 11:00:00.00	68		1	7	3
2022/04/21 12:00:00.00	64		1	7	2
2022/04/21 13:00:00.00	65		1	7	5
2022/04/21 14:00:00.00	65		1	7	4
2022/04/21 15:00:00.00	66		1	7	5
2022/04/21 16:00:00.00	67		1	7	2
2022/04/21 17:00:00.00	68		0	7	4
2022/04/21 18:00:00.00	76		0	7	5
2022/04/21 19:00:00.00	67		0	7	5
2022/04/21 20:00:00.00	71		0	7	3
2022/04/21 21:00:00.00	71		0	7	5
2022/04/21 22:00:00.00	71		0	7	5
2022/04/21 23:00:00.00	68		0	7	5
					1
最大值	76		1	7	5
最小值	57		0	7	2
平均值	65		1	7	4
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9		
超标倍数					