北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2022/04/24 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)		氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2022/04/24 00:00:00.00	72		0	8	5
2022/04/24 01:00:00.00	65		0	8	5
2022/04/24 02:00:00.00	66		0	8	4
2022/04/24 03:00:00.00	61		0	8	3
2022/04/24 04:00:00.00	63		0	8	5
2022/04/24 05:00:00.00	62		0	8	5
2022/04/24 06:00:00.00	63		0	8	5
2022/04/24 07:00:00.00	63		0	8	3
2022/04/24 08:00:00.00	67		0	8	1
2022/04/24 09:00:00.00	57		0	8	1
2022/04/24 10:00:00.00	67		0	8	3
2022/04/24 11:00:00.00	65		0	8	3
2022/04/24 12:00:00.00	66		0	8	3
2022/04/24 13:00:00.00	64		1	8	3
2022/04/24 14:00:00.00	64		1	8	3
2022/04/24 15:00:00.00	72		1	8	3
2022/04/24 16:00:00.00	77		1	8	2
2022/04/24 17:00:00.00	61		1	8	5
2022/04/24 18:00:00.00	70		1	8	5
2022/04/24 19:00:00.00	69		1	8	6
2022/04/24 20:00:00.00	72		1	8	3
2022/04/24 21:00:00.00	65		1	8	5
2022/04/24 22:00:00.00	67		1	8	5
2022/04/24 23:00:00.00	60		1	8	5
					1
最大值	77		1	8	6
最小值	57		0	8	1
平均值	66		0	8	4
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9		
超标倍数					