北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2022/04/29 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2022/04/29 00:00:00.00	54	1	8	6
2022/04/29 01:00:00.00	138	1	8	6
2022/04/29 02:00:00.00	故障	1	8	6
2022/04/29 03:00:00.00	63	1	8	6
2022/04/29 04:00:00.00	54	1	8	6
2022/04/29 05:00:00.00	52	1	8	3
2022/04/29 06:00:00.00	50	1	8	4
2022/04/29 07:00:00.00	52	1	8	5
2022/04/29 08:00:00.00	54	1	8	4
2022/04/29 09:00:00.00	52	1	8	2
2022/04/29 10:00:00.00	56	1	8	2
2022/04/29 11:00:00.00	56	1	8	5
2022/04/29 12:00:00.00	60	1	8	5
2022/04/29 13:00:00.00	64	1	8	5
2022/04/29 14:00:00.00	64	1	8	6
2022/04/29 15:00:00.00	69	1	8	3
2022/04/29 16:00:00.00	61	1	8	6
2022/04/29 17:00:00.00	56	1	8	5
2022/04/29 18:00:00.00	55	1	8	3
2022/04/29 19:00:00.00	55	1	8	4
2022/04/29 20:00:00.00	70	1	8	3
2022/04/29 21:00:00.00	55	1	8	2
2022/04/29 22:00:00.00	59	1	8	2
2022/04/29 23:00:00.00	57	1	8	2
				1
最大值	138	1	8	6
最小值	50	1	8	2
平均值	97	1	8	4
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9	
超标倍数				