北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂废水监测日报表

企业名称：北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂

检测日期： 2022/04/30 00:00:00.00

监测点位：污水总排口

时间	COD(mg/L)		氨氮(mg/L)	pH	流量(m3/h)
2022/04/30 00:00:00.00	55		1	8	2
2022/04/30 01:00:00.00	56		1	8	1
2022/04/30 02:00:00.00	57		1	8	1
2022/04/30 03:00:00.00	68		1	8	1
2022/04/30 04:00:00.00	60		1	8	1
2022/04/30 05:00:00.00	52		1	8	1
2022/04/30 06:00:00.00	58		1	8	1
2022/04/30 07:00:00.00	72		1	8	1
2022/04/30 08:00:00.00	52		1	8	0
2022/04/30 09:00:00.00	57		1	8	1
2022/04/30 10:00:00.00	56		1	8	1
2022/04/30 11:00:00.00	62		1	8	1
2022/04/30 12:00:00.00	66		1	8	1
2022/04/30 13:00:00.00	64		1	8	1
2022/04/30 14:00:00.00	66		1	8	2
2022/04/30 15:00:00.00	84		1	8	2
2022/04/30 16:00:00.00	64		1	8	30
2022/04/30 17:00:00.00	60		1	8	14
2022/04/30 18:00:00.00	60		1	8	1
					1
最大值	84		1	8	30
最小值	52		1	8	0
平均值	61		1	8	3
污染物排放标准限值	500	45	6.5-9		
超标倍数					