小时报表

2022/07/20 00:00:00.00

时间	COD		NH3N		pH	流量
	COD(mg/L)	排放量	氨氮(mg/L)	排放量	pH(-)	流量(m3/h)
2022/07/20 00:00:00.00	75.452	0.199	0.393	0.001	7.704	2.642
2022/07/20 01:00:00.00	73.804	0.172	0.547	0.001	7.695	2.336
2022/07/20 02:00:00.00	73.496	0.144	0.189	0.000	7.689	1.953
2022/07/20 03:00:00.00	73.163	0.335	0.106	0.000	7.687	4.573
2022/07/20 04:00:00.00	77.084	0.360	0.166	0.001	7.666	4.670
2022/07/20 05:00:00.00	77.111	0.380	0.159	0.001	7.686	4.928
2022/07/20 06:00:00.00	77.822	0.324	0.258	0.001	7.678	4.165
2022/07/20 07:00:00.00	78.065	0.235	0.122	0.000	7.685	3.009
2022/07/20 08:00:00.00	77.533	0.182	0.100	0.000	7.679	2.341
2022/07/20 09:00:00.00	94.131	0.285	0.169	0.001	7.677	3.025
2022/07/20 10:00:00.00	自动核查	0.575	0.169	0.000	7.677	1.096
2022/07/20 11:00:00.00	75.123	0.379	0.150	0.001	7.675	5.042
2022/07/20 12:00:00.00	78.132	0.463	0.122	0.001	7.675	5.928
2022/07/20 13:00:00.00	81.163	0.445	0.190	0.001	7.668	5.484
2022/07/20 14:00:00.00	91.989	0.141	0.132	0.000	7.663	1.532
2022/07/20 15:00:00.00	96.728	0.000	0.200	0.000	7.675	0.000
2022/07/20 16:00:00.00	81.759	0.002	0.103	0.000	7.711	0.027
2022/07/20 17:00:00.00	79.799	0.101	0.193	0.000	7.779	1.262
2022/07/20 18:00:00.00	78.109	0.052	0.112	0.000	7.738	0.669
2022/07/20 19:00:00.00	80.283	0.179	0.166	0.000	7.732	2.233
2022/07/20 20:00:00.00	76.907	0.008	0.181	0.000	7.745	0.109
2022/07/20 21:00:00.00	76.507	0.297	0.148	0.001	7.732	3.882
2022/07/20 22:00:00.00	76.103	0.271	0.100	0.000	7.724	3.566
2022/07/20 23:00:00.00	80.685	0.270	0.142	0.000	7.725	3.345
最大值	自动核查	0.575	0.547	0.001	7.779	5.928
最小值	73.163	0.000	0.100	0.000	7.663	0.000
平均值	98.159	0.242	0.180	0.000	7.699	2.826