北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂（亦庄分厂）小时报表

2022/12/26 00:00:00.00

时间	COD		NH3N		pH	流量
	COD(mg/L)	排放量	氨氮(mg/L)	排放量	pH(-)	流量(m3/h)
2022/12/26 00:00:00.00	14.146	0.071	0.193	0.001	7.221	5.044
2022/12/26 01:00:00.00	13.981	0.071	0.156	0.001	7.223	5.044
2022/12/26 02:00:00.00	13.982	0.074	0.178	0.001	7.231	5.302
2022/12/26 03:00:00.00	14.557	0.069	0.124	0.001	7.232	4.757
2022/12/26 04:00:00.00	13.893	0.072	0.113	0.001	7.239	5.151
2022/12/26 05:00:00.00	13.969	0.068	0.152	0.001	7.249	4.838
2022/12/26 06:00:00.00	13.887	0.072	0.182	0.001	7.254	5.179
2022/12/26 07:00:00.00	14.215	0.069	0.195	0.001	7.264	4.861
2022/12/26 08:00:00.00	14.871	0.063	0.108	0.000	7.286	4.246
2022/12/26 09:00:00.00	14.134	0.020	0.119	0.000	7.300	1.447
2022/12/26 10:00:00.00	核查	1.488	核查	0.183	7.291	3.013
2022/12/26 11:00:00.00	13.904	0.074	0.118	0.001	7.277	5.292
2022/12/26 12:00:00.00	14.329	0.082	0.167	0.001	7.265	5.738
2022/12/26 13:00:00.00	14.922	0.085	0.122	0.001	7.254	5.667
2022/12/26 14:00:00.00	14.843	0.086	0.144	0.001	7.247	5.760
2022/12/26 15:00:00.00	14.524	0.084	0.136	0.001	7.244	5.785
2022/12/26 16:00:00.00	14.354	0.041	0.187	0.001	7.243	2.854
2022/12/26 17:00:00.00	14.014	0.043	0.133	0.000	7.250	3.072
2022/12/26 18:00:00.00	14.246	0.021	0.116	0.000	7.256	1.494
2022/12/26 19:00:00.00	15.147	0.054	0.139	0.000	7.245	3.537
2022/12/26 20:00:00.00	16.477	0.089	0.156	0.001	7.243	5.376
2022/12/26 21:00:00.00	16.311	0.089	0.106	0.001	7.246	5.473
2022/12/26 22:00:00.00	15.641	0.086	0.170	0.001	7.250	5.530
2022/12/26 23:00:00.00	16.215	0.088	0.103	0.001	7.258	5.425
平均值	34.606	0.127	2.667	0.008	7.253	4.579