北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂（亦庄分厂）小时报表

2022/12/27 00:00:00.00

时间	COD		NH3N		pH	流量
	COD(mg/L)	排放量	氨氮(mg/L)	排放量	pH(-)	流量(m3/h)
2022/12/27 00:00:00.00	16.05	0.09	0.10	0.00	7.27	5.47
2022/12/27 01:00:00.00	15.30	0.09	0.17	0.00	7.25	5.87
2022/12/27 02:00:00.00	14.89	0.10	0.13	0.00	7.24	6.53
2022/12/27 03:00:00.00	15.22	0.10	0.18	0.00	7.23	6.50
2022/12/27 04:00:00.00	14.15	0.10	0.12	0.00	7.22	6.93
2022/12/27 05:00:00.00	14.80	0.10	0.10	0.00	7.21	6.91
2022/12/27 06:00:00.00	14.23	0.09	0.13	0.00	7.22	6.69
2022/12/27 07:00:00.00	13.90	0.09	0.16	0.00	7.21	6.62
2022/12/27 08:00:00.00	13.82	0.08	0.16	0.00	7.22	5.88
2022/12/27 09:00:00.00	13.82	0.03	0.13	0.00	7.09	2.27
2022/12/27 10:00:00.00	13.82	0.03	0.13	0.00	7.54	1.98
2022/12/27 11:00:00.00	核查	4.85	核查	0.49	7.86	4.86
2022/12/27 12:00:00.00	设备调试	5.30	设备调试	0.53	7.85	5.31
2022/12/27 13:00:00.00	设备调试	5.35	2.30	0.01	7.85	5.38
2022/12/27 14:00:00.00	26.80	0.15	1.61	0.01	7.85	5.53
2022/12/27 15:00:00.00	28.25	0.15	1.61	0.01	7.85	5.31
2022/12/27 16:00:00.00	26.82	0.15	1.59	0.01	7.85	5.47
2022/12/27 17:00:00.00	27.39	0.12	1.60	0.01	7.86	4.37
2022/12/27 18:00:00.00	27.87	0.04	1.62	0.00	7.88	1.41
2022/12/27 19:00:00.00	27.27	0.11	1.61	0.01	7.86	3.90
2022/12/27 20:00:00.00	26.82	0.14	1.63	0.01	7.84	5.12
2022/12/27 21:00:00.00	26.91	0.16	1.61	0.01	7.83	5.90
2022/12/27 22:00:00.00	26.93	0.16	1.60	0.01	7.83	5.95
2022/12/27 23:00:00.00	15.10	0.09	0.13	0.00	7.83	6.11
平均值	142.20	0.74	9.13	0.05	7.57	5.26